



PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

HK/B/1533/01/2006

ORYGINAL

Wyrób / product: **Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne VENTUS VS**

Zawierający / containing: stal, poliester i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: wentylacji pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, produkcyjnych (w tym branży żywnościowej i elektronicznej), zakładach opieki zdrowotnej (w tym sal operacyjnych)

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Centrale muszą posiadać wewnętrzne oświetlenie i okienka umożliwiające kontrolę wizualną czystości bez ich otwierania. Centrale muszą być wyposażone w filtry posiadające Atesty Higieniczne.

Wytwórca / producer:

VTS CER Sp. z o.o.
81-198 Kosakowo
ul. Słonecznikowa 2

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

VTS CER Sp. z o.o.
81-198 Kosakowo
ul. Słonecznikowa 2



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2011-05-31 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2011-05-31
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 30 października 2006

The date of issue of the certificate: 30th October 2006

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

Dr Janusz Świątczak
Dr Janusz Świątczak

proj. T. Podsiady